

Prot. N. 14942 /CC/DD

Mirano (VE), 23 SET. 2016

Ns. Rif. N. 14096/2016

SPETT.LE

COMUNE DI CAMPOSAMPIERO

comune.camposampiero.pd@pecveneto.it

SPETT.LE

REGIONE DEL VENETO
SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE
SEZIONE DI PADOVA

bacinobrentabacchiglione.padova@pec.regione.veneto.it

Oggetto: Piano Regolatore Comunale - PIANO DEGLI INTERVENTI

Variante parziale ai sensi dell'art. 19 del DPR 327/2001 e dell'art. 24 della LR 27/2003

per realizzazione parcheggio per le scuole ed impianti sportivi di Rustega.

Con riferimento alla Vostra nota del 07.09.2016, con la presente lo scrivente Consorzio , visionata la documentazione allegata, per quanto di propria competenza nulla osta alla Variante al Piano indicata in oggetto.

Si ricorda tuttavia che in fase di progettazione esecutiva, l'intervento previsto dovrà comunque essere oggetto di ulteriori approfondimenti sotto il punto di vista idraulico, attraverso un'ulteriore specifica e più dettagliata Valutazione di Compatibilità Idraulica, che dovrà acquisire il parere dello scrivente Consorzio, e che dovrà comunque rispettare le seguenti prescrizioni:

- il calcolo dei volumi d'invaso necessari a compensare la maggior impermeabilizzazione generata, dovrà essere effettuato imponendo un coefficiente udometrico pari a 4 l/sec per ha, come stabilito dal Piano delle Acque comunale;
- dovrà essere garantita libera da opere (marciapiedi, posti auto, cordoli, recinzioni, alberature, pali di illuminazione ecc..) una fascia di almeno ml 4,00 misurati dal ciglio superiore del corso d'acqua "Scolo Marzeneghetto".

Si segnala infine che il Piano delle Acque evidenzia che al di sotto della viabilità esistente lungo il confine est dell'area di intervento, esiste una tubazione di acque bianche priva di ispezioni; si invita pertanto, nell'ambito del presente progetto, alla verifica di tale tubazione ed alla predisposizione di idonei pozzetti di ispezione.

Il presente parere è accordato nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione consorziale, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi, siano essi privati o Enti Pubblici, ed in ogni caso resta subordinato alle considerazioni definitive che la Sezione Bacino Idrografico competente vorrà esprimere relativamente alla V.C.I. in oggetto.

Rimanendo a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Ufficio Territorio ed Ambiente

Capo Ufficio: dott, agr. Carlo Casoni Responsabile del Procedimento: dott, urb. Davide Denurchis Tel. 041.5459194 – E.mail. d.denurchis@acquerisorgive.it

Sede legale: VIA ROVERETO, 12 - 30174 VENEZIA - COD. FISC. 94072730271 Telefono 041 5459111 - Telefax 041 5459262

Web: www.acquerisorgive.it - E-Mail: consorzio@acquerisorgive.it

Unità locale di Venezia Via Rovereto, 12 – 30174 VENEZIA (VE ) Chiamate di emergenza 3357489972

Unità locale di Mirano Via G. Marconi, II - 30035 - MIRANO (VE) Chiamate di emergenza 3486015269

Direttore

Ø Bendoricchio)