



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

79 FEB 2019

Data

Protocollo N° 69608

/

Class:

4.420.25.2

Prat.

Fasc.

Allegati N°

Oggetto: Comune di CAMPOSAMPIERO (PD) – “Variante parziale ai sensi dell’art. 19 – 3° comma del D.P.R. 327/2001 e dell’art. 24 commi 1 e 2 della L.R. 27/2003 per la Realizzazione delle superfici commerciali in zona D1/6. Lotto 2: Rotatoria tra Via Martiri della Libertà e VIA Leonardo da Vinci.
Presenza d’atto dell’asseverazione di “non necessità della valutazione idraulica” ai sensi della DGRV n. 3637 del 13/12/2002 e s.m.i.

Al Comune di Camposampiero
e p.c. alla Direzione Operativa

alla U.O. Urbanistica

alla Provincia di Padova - Settore Urbanistica
protocollo@pec.provincia.padova.it

Al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive
consorzio@pec.acquerisorgive.it

Vista ed esaminata la documentazione relativa all’oggetto inviata da codesto Comune con nota prot. n. 1673 del 18/01/2019;

Vista la nota del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive n. 1851 del 31/01/2019, con la quale comunica di non avere osservazioni in merito alla Variante

Si prende atto della asseverazione rilasciata dal tecnico estensore della variante in oggetto, dalla quale emerge che la variante succitata non comporta, rispetto al piano urbanistico vigente, alterazioni al regime idraulico delle aree interessate, né di quelle a loro strettamente connesse, tali da rendere necessario uno studio di compatibilità idraulica.

Il presente atto costituisce esclusivamente parere in merito alla compatibilità idraulica della variante allo strumento urbanistico generale ai sensi della DGRV n. 3637 del 13/12/2002 e s.m.i. e che restano pertanto fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti necessari ai fini dell’approvazione della variante in oggetto;

Sono da evitare volumi di invaso in posizione depressa rispetto al punto finale di scarico delle acque. Sono altresì da evitare misure compensative “a macchia di leopardo”.

Distinti saluti.

Il Direttore

- dott. ing. Fabio Galiazzo -

Referente: *geol. Ilaria Maurizio* 049-8778663 – P.O. opere idrauliche 1: *ing. Alessandra Tessarollo*
Responsabile del Procedimento: dott. ing. Fabio Galiazzo

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Operativa

Unità Organizzativa Genio Civile di Padova

Corso Milano, 20 – 35139 Padova Tel. 049/8778601-04 – Fax 049/8778624
geniocivilepd@pec.regione.veneto.it